

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/с
20566U23700)
Расчетный счет: 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь
Код по ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:
Зам. главного врача
Муц И.А. _____
(Ф.И.О. Подпись)
« 13 » _____ 2020г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2953-ЦА
о соответствии (несоответствии) продукции санитарным правилам

г.Пермь

1. Наименование продукции: Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, ленты "AEROFLEX" марок: Alutape МКА, Alutape ARM, FG-Tape, Metal Pro, Alutape (далее - продукция).
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «Теплоизоляция Пермь» (далее – ООО «Теплоизоляция Пермь»).
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 614068, г.Пермь, ул. Дзержинского, д.59, оф. В-411.
4. Представленные документы:
 - а) протокол отбора образцов (проб) продукции.
 - б) ТУ 22.21.42-003-92361651-2019 Ленты самоклеящиеся "AEROFLEX" марок: Alutape МКА, Alutape ARM, FG-Tape, Metal Pro, Alutape.
 - в) данные о составе продукции (рецептура).
5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: вх. №2252-ЦА от 24.03.2020 г.
6. В ходе экспертизы проведены: санитарно-химические испытания.
и оформлены:
 - а) протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №№ 16336/1 от 23.10.20 г., 16340/1, 16341/1 от 28.10.20 г., 16342/1, 16343/1 от 03.11.20 г.
7. Экспертиза проведена: дата начала «24» марта 2020 г., дата окончания «13» ноября 2020 г.
8. В ходе экспертизы установлено:

Согласно ТУ 22.21.42-003-92361651-2019 «Ленты самоклеящиеся "AEROFLEX" марок: Alutape МКА, Alutape ARM, FG-Tape, Metal Pro, Alutape», продукция изготавливается путем дублирования слоев и предназначена для использования в составе теплоизоляционных конструкций при температуре эксплуатации от минус 50°С до плюс 110°С в постоянном режиме (кратковременно до плюс 130°С) для марки Alutape МКА, от минус 50°С до плюс 120°С в постоянном режиме (кратковременно до плюс 130°С) для марки Alutape ARM, от минус 30°С до плюс 120°С в постоянном режиме (кратковременно до плюс 130°С) для марки FG-Tape, от минус 30°С до плюс 75°С в постоянном режиме для марки Metal Pro, от минус 40°С до плюс 120°С в постоянном режиме для марки Alutape.

Изготовитель: ООО "Теплоизоляция Пермь", 614068, г.Пермь, ул. Дзержинского, д.59, оф. В-411.

Были исследованы образцы продукции:

1. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, образец Лента Alutape, ТУ 22.21.42-003-92361651-2019, картонная коробка; дата изготовления: 05.06.2020; срок годности: 25 лет; номер партии: 227; объем партии: 1500 м;
2. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, образец Лента Alutape ARM, ТУ 22.21.42-003-92361651-2019, картонная коробка; дата изготовления: 05.06.2020; срок годности: 25 лет; номер партии: 235; объем партии: 1400 м;
3. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, образец Лента Alutape МКА, ТУ 22.21.42-003-92361651-2019, картонная коробка; дата изготовления: 05.06.2020; срок годности: 25 лет; номер партии: 236; объем партии: 1500 м;
4. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, образец Лента Metal Pro, ТУ 22.21.42-003-92361651-2019, картонная коробка; дата изготовления: 05.06.2020; срок годности: 25 лет; номер партии: 237; объем партии: 1400 м;
5. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, образец Лента FG-Tape, ТУ 22.21.42-003-92361651-2019, картонная коробка; дата изготовления: 05.06.2020; срок годности: 25 лет; номер партии: 238; объем партии: 900 м.

Исследования отобранных проб проведены испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.510375, в соответствии с утвержденными методиками.

В результате проведенных испытаний образцов продукции оформлены протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №№16336/1 от 23.10.20 г., 16340/1, 16341/1 от 28.10.20 г., 16342/1, 16343/1 от 03.11.20 г.


Все образцы в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям Гл.II P.6 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

ВЫВОД

Продукция «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, ленты "AEROFLEX" марок: Alutape МКА, Alutape ARM, FG-Tape, Metal Pro, Alutape» по представленным документам и на основании полученных результатов лабораторных испытаний соответствует требованиям Гл.II P.6 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене
Должность


Подпись

Дьяков Е.Б.
Ф.И.О.